

番号	質問等の内容	質問等に対する回答	備考
1	工事仕様書6項、一般事項(2)⑥電気保安技術者「工事現場に電気保安技術者を配置する」となっていますが、同等の知識及び経験を有するものである現場代理人(電気工事施工管理技士)が兼務して良いでしょうか。	電気保安技術者と同等の知識及び経験を有するのであれば、兼務することは差し支えありません。	
2	工事仕様書6項、一般事項(2)⑦施工条件「停電作業は、協議による。」となっていますが、仮設への切替並びに切戻しの2回停電となっても良いでしょうか。又、仮設への切替は全て同日に実施出来る事と考えて良いでしょうか。	停電について事前に担当職員と協議のうえ、停電実施日及び回数を決定して頂ければと思います。	
3	工事仕様書8項直流電源装置更新工事、1:直流電源装置において、「消防法適合品」と記載がありますが、回路を拝見すると「火災予防条例」対応品で良いと考えられます。「火災予防条例品」として良いでしょうか。	本設備は非常照明用の負荷を有しているため、消防法適合品(消防法認定品)での積算をお願いします。	
4	工事仕様書8項直流電源装置更新工事、3:撤去において、撤去品は整流器盤、蓄電池盤ですので、処分は有価物処理として良いでしょうか。(マニフェストは提出)	撤去品の処分は有価物処理として差し支えありませんが、マニフェストの提出は必須といたします。	
5	既設配線(入力・出力・警報)は全て流用で良いでしょうか。	既設配線(入力・出力・警報)は全て流用になります。	
6	既設配線は全て下部ピットよりの入線でしょうか。	既設配線は全て上部からの入線となります。	
7	工場立会検査は必要でしょうか。	不要です。	
8	工事仕様書別図(既存)既設蓄電池はGSユアサ製のMSE-150(54セル)の認識で良いでしょうか。	既設蓄電池はGSユアサ製MSE-150(54セル)で間違いありません。	
9	現場代理人の常駐は機器製作等の現地作業のない時は現地での常駐なしでよいでしょうか？	機器製作等、現地作業のない期間の常駐は必要ありません。	

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。