

調達件名 : 取水ポンプ逆止弁他取替業務

令和7年7月11日現在

番号	質問等の内容	質問等に対する回答	備考
1	無水撃逆止弁について、流体は何か。	流体は海水です。	
2	無水撃逆止弁について、フランジの規格を教えてください。	フランジ規格は「JIS-10KRF」、口径は150mmです。	
3	無水撃逆止弁の材質と塗装仕様を教えてください。	材質は「SUS YST130N(耐海水ステンレス)」、塗装は「エポキシ樹脂」です。	
4	無水撃逆止弁について水協検査受検の有無を教えてください。	無し。	
5	無水撃逆止弁について、無送水検知器の有無を教えてください。	有り。	