

調達件名：南伊豆庁舎魚類飼育棟空調機更新工事

令和7年11月14日現在

番号	質問等の内容	質問等に対する回答	備 考
1	現場の状況を考慮しますと屋内機についても耐塩害仕様の機種を選定することで、より長期的な機器の使用が見込まれます。 つきましては、現行ご指定の機種のままで問題ないか、もしくは耐塩害仕様を選定しても問題ないでしょうか。 なお、ご指定のメーカー（三菱電機）製品には、塩害、重塩害、超塩害の3段階の耐塩害仕様が設定されています。	海水を使用する飼育現場で使用するため、耐塩害仕様（塩害、重塩害、超塩害）の室内機を選定を可とします。入札価格面も含め、総合的に検討してください。	
2			
3			
4			
5			
6			

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。

★ 上記の内容を具備していれば、書式は任意に作成して構いません。

★ 掲載にあたっては、PDFにして掲載して下さい。